



TI.271.8.2019

Trzebnica, 23.09.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 2 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy postępowania nr TI.271.8.2019 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa drogi gminnej Koczurki – Jażwiny”

- Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 t.j z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, udziela wyjaśnień do treści SIWZ:

Pytania od 1 do 12 oraz odpowiedzi na pytania od 1 do 4 zostały zawarte w piśmie z dnia 19.09.2019.

Odpowiedzi:

Ad 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wywozem, utylizacją czy składowaniem odpadów oraz ziemi. Wykonawca winien zagospodarować odpady we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający w SIWZ podaje informacyjnie odległość od najbliższego składowiska odpadów.

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany do treści SIWZ.

Ad 6. Tak, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru.

Ad 7. Zamawiający potwierdza, że do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego. Należy dołączyć wypełniony załącznik „Wyliczenie wartości ceny ofertowej”.

Ad 8. Zamawiający zamienia warstwę 9 cm SMA Jena 16 na pakiet składający się z warstwy wiążącej AC 16 W gr. 5 cm i AC 11 S gr 4. Pomiedzy warstwami należy wykonać skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybko rozpadową 65% w ilości 0,3kg/m² po oczyszczeniu warstwy wiążącej przed układaniem warstwy ścierniczej.

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany do treści SIWZ.

Zamawiający załącza zamienną specyfikację techniczną dotyczącą nawierzchni bitumicznej.

Ad 9. Nawierzchnią bitumiczną należy dowieźć wysokościowo i w planie do istniejącej jezdni o

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl





GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

nawierzchni z kostki betonowej. Przebudowa nawierzchni z kostki betonowej nie występuje.

Ad 10. Zamawiający załącza rysunki z zaznaczonymi przepustami do oczyszczenia - rys nr 2a i rys nr 2b. Należy oczyścić przepusty fi 80 o łącznej długości 24 mb. Dodatkowo należy odtworzyć przepusty pod zjazdem oraz wykonać remont części przelotowej na km 1+654. Należy wykonać nowe części przelotowe przepustów fi 50 o łącznej długości 14 mb i cztery ścianki - pozycje nr 31,32,33,34 skorygowanego przedmiaru. Istniejące obudowy zaworów wodnych znajdujące się w strefie robót należy wyregulować wysokościowy do poziomu warstwy ścieralnej lub pobocza.

Ad 11 Należy dokonać renowacji rowów na długości 979 mb, tj. odmulenie, wyprofilowanie dna, usunięcie chwastów i drobnych zakrzaczeń. Odcinki rowów wskazano na załączonych PZT rys nr 2a i rys nr 2b.

Ad 12. Zamawiający potwierdza ilość znaków do docelowej organizacji ruchu w ilości 39 szt.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

1) w rozdziale III pkt 2 SIWZ oraz w pkt 2 projektu umowy tiret 6 o treści „- wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA JENA grubości 9 cm” zastępuje się treścią: „- wykonanie nawierzchni z pakietu składającego się z warstwy wiążącej AC 16 W gr. 5 cm i AC 11 S gr 4. Pomiedzy warstwami należy wykonać skropienie między warstwowe emulsją asfaltową szybko rozpadową 65% w ilości 0,3kg/m² po oczyszczeniu warstwy wiążącej przed układaniem warstwy ścieralnej.”

2) w rozdziale III pkt 2 SIWZ oraz w pkt 2 projektu umowy w części UWAGA!!! pkt 3/ o treści „Odpady oraz ziemię należy wywieźć na składowisko odpadów, na odległość do 14,0 km.” zastępuje się treścią: Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wywozem, utylizacją czy składowaniem odpadów oraz ziemi. Wykonawca winien zagospodarować odpady we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający podaje informacyjnie odległość od najbliższego składowiska odpadów – 14,0 km.”

3) w rozdziale X SIWZ pkt 11 treść „Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 25.09.2019 r.” zastępuje się treścią: „Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 27.09.2019 r.”

4) w rozdziale XI pkt 1 otrzymuje treść: „Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Miejskim, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica – pokój 40 (sekretariat) **do dnia 27.09.2019 r., do godziny 10:30** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.”

5) w rozdziale XI pkt 4 otrzymuje treść: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala nr 48, w dniu **27.09.2019 r.**, o godzinie **11:00**”.

6) Zamawiający udostępnia na stronie www.bip.trzebnica.pl następujące pliki:

1a_RYSUNKI NR 2a i 2b

4_INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZAMIENNA



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

7_PRZEDMIAR ZAMIENNY

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy, Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie:

- 1) w sekcji II pkt 2.4
 - tiret 6 o treści „- wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA JENA grubości 9 cm” zastępuje się treścią: „- wykonanie nawierzchni z pakietu składającego się z warstwy wiążącej AC 16 W gr. 5 cm i AC 11 S gr 4. Pomiędzy warstwami należy wykonać skropienie między warstwową emulsją asfaltową szybko rozpadową 65% w ilości 0,3kg/m² po oczyszczeniu warstwy wiążącej przed układaniem warstwy ścieralnej.”
 - w części UWAGA!!! pkt 3/ o treści „Odpady oraz ziemię należy wywieźć na składowisko odpadów, na odległość do 14,0 km.” zastępuje się treścią: Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wywozem, utylizacją czy składowaniem odpadów oraz ziemi. Wykonawca winien zagospodarować odpady we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający podaje informacyjnie odległość od najbliższego składowiska odpadów – 14,0 km.”
- 2) w sekcji IV pkt 6.2 treść „Data: 2019-09-25, godzina: 10:30” zastępuje się treścią: „Data: 2019-09-27, godzina: 10:30”.

Zamawiający jednocześnie informuje, że powyższe zmiany ogłoszenia zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych.

BURMISTRZ
Marek Długozima

Sporządziła:

Monika Białas

tel. 71 / 388 81 71, e-mail monika.bialas@um.trzebnica.pl

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

